
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 Centralne Laboratorium 30 - 148 Kraków, ul. Lindego 9, tel. 12 639 22 19		 AB 776
	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1878/2017		

1. Zleceniodawca

Podstawa badań

2. Przedmiot badań

Rodzaj próbeki

Data pobrania próbki / pobierający

Metoda pobierania próbki

Data przyjęcia do badania

Data wykonania badania

Stan próbki

Stowarzyszenie Ogrodowe "KMITA" w Zabierzowie
 ul. Białych Brzóz 40, 32-080 Zabierzów
 zlecenie zewnętrzne numer: 500 z dnia 26.04.2017

próbka wody o numerze 1878 opisana przez zleceniodawcę jako:
 studnia, ul. Białych Brzóz 40, Zabierzów

26.04.2017 próbka pobrana przez zleceniodawcę

-

26.04.2017 - 28.04.2017

bez zastrzeżeń

3. Wyniki badań

Badania oznaczone przez A przy kodzie metody są akredytowane.

Kod metody	Badana cecha	Jednostka	Wynik badania	Dopuszczalna zawartość ¹⁾	a ²⁾
124	A bakterie z grupy coli	NPL/100ml	3	0	1
124	A <i>Escherichia coli</i>	NPL/100ml	0	0	1
3	A paciorkowce kałowe	jtk/100 ml	0	0	1
52	A jon amonowy	mg/l	<0,015	0,50	2

¹⁾ Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r. (Dz. U. 2015 poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.



4. Metody badawcze

Kod metody	Norma/ procedura badawcza	Kod metody	Norma/ procedura badawcza
124	PN-EN ISO 9308-2:2014	3	PN-EN ISO 7899-2:2004
52	PN-EN ISO 14911:2002		

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Centralnego Laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

a²⁾ Osoby autoryzujące wyniki:

	Imię Nazwisko	Stanowisko	Podpis
1	Danuta Zielińska	Kierownik Pracowni Biologicznej	
2	Jerzy Karnas	Kierownik Pracowni Badania Wody	

KIEROWNIK
 Centralnego Laboratorium

 Małgorzata Maglera

Koniec sprawozdania