
	<p>Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 Centralne Laboratorium 30 - 148 Kraków, ul. Lindego 9, tel. 12 639 22 19</p>		 AB 776
	<p>SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 1901/2016</p>		

1. Zleceniodawca

Podstawa badań

Stowarzyszenie Ogrodowe Kmita w Zabierzowie
ul. Białych Brzóz 40, 32-080 Zabierzów
zlecenie zewnętrzne numer: 541 z dnia 04.05.2016

2. Przedmiot badań

Rodzaj próbki

próbka wody o numerze 1901: studnia, ul. Białych Brzóz 40, Zabierzów

Data pobrania próbki / pobierający

04.05.2016 próbka pobrana przez zleceniodawcę

Metoda pobierania próbki

-

Data przyjęcia do badania

04.05.2016

Data wykonania badania

04.05.2016 - 06.05.2016

Stan próbki

bez zastrzeżeń

3. Wyniki badań

Badania oznaczone przez A przy kodzie metody są akredytowane.

Kod metody	Badana cecha	Jednostka	Wynik badania	Dopuszczalna zawartość ²⁾	a ³⁾
124	A bakterie z grupy coli	NPL /100ml	1 (r ₁ =0, r ₂ =6) ¹⁾	0	1
124	A <i>Escherichia coli</i>	NPL /100ml	0	0	1
3	A paciorkowce kałowe	jtk /100 ml	0	0	1
52	A jon amonowy	mg/l	0,020	0,50	2



¹⁾ Przedział rozszerzenia przy prawdopodobieństwie rozszerzenia 95%, r₁ – dolna granica, r₂ – górna granica²⁾ Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r. (Dz. U. 2015, Poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**4. Metody badawcze**

Kod Metody	Norma/ procedura badawcza	Kod Metody	Norma/ procedura badawcza
124	PN-EN ISO 9308-2:2014	3	PN-EN ISO 7899-2:2004
52	PN-EN ISO 14911:2002		

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Centralnego Laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

a³⁾ Osoby autoryzujące wyniki:

	Imię Nazwisko	Stanowisko	Podpis
1	Barbara Szaraniec - Kaplita	Specjalista ds. analiz	
2	Jerzy Karnas	Kierownik Pracowni Badania Wody	

KIEROWNIK
Centralnego Laboratorium

Małgorzata Maglera

Zatwierdził

Koniec sprawozdania