



AB 776

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 2127/2026/L**Wodociągi Miasta Krakowa S.A.**

ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków

Centralne Laboratorium

ul. Lindego 9, 30-148 Kraków

12-639-22-19, 602-324-374

Numer Sprawy: IAL.6622.422.2026

Data wydania: 30.04.2026

Zleceniodawca**STOWARZYSZENIE OGRODOWE "KMITA"**
ul. Białych Brzóz 40 32-080 Zabierzów**Podstawa badań**zlecenie zewnętrzne numer **422** z dnia 28.04.2026**Obiekt badań***Numer próbki nadany w laboratorium / data dostarczenia do laboratorium / data wykonania badań*

2127 / 28.04.2026 / 29.04.2026 - 30.04.2026

Rodzaj próbki^{k)} / miejsce pobrania, opis próbki^{k)}

woda ze studni / ul. Białych Brzóz 40, 32-080 Zabierzów

Data pobrania próbki^{k)} / próbkobiorca^{k)} / numer protokołu z pobierania^{k)}

28.04.2026 / zleceniodawca / -

Metoda pobrania próbki^{k)}

-

Stan próbki / dodatkowe informacje od klienta

bez zastrzeżeń / -

Wyniki badań i rezultaty

L.p.	Badana cecha Metoda badawcza	Jednostka	Wynik/rezultat	Wartość parametryczna ¹⁾
1	bakterie z grupy coli 124: PN-EN ISO 9308-2:2014 metoda colilert	NPL/100ml	0 ^{ZS)}	0
2	Escherichia coli 124: PN-EN ISO 9308-2:2014 metoda colilert	NPL/100ml	0 ^{ZS)}	0
3	paciorkowce kalowe PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100 ml	0 ^{ZS)}	0

Badania zostały wykonane w lokalizacji przy ul. Lindego 9 w Krakowie, chyba że odnośnik przy wyniku wskazuje inaczej.

Objaśnienia symboli użytych na sprawozdaniu:

¹⁾ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 Poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi^{ZS)} metoda badań zatwierdzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, decyzją numer 83/2026 z dnia 11.02.2026^{k)} informacje pozyskane od klienta

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki.

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Centralnego Laboratorium nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Wyniki badań autoryzowali:

Kierownik Pracowni Biologicznej Kempnińska-Żak Anna

KIEROWNIK
Centralnego Laboratorium
Krzysztof Pudaś
Krzysztof Pudaś

Sprawozdanie autoryzował

Koniec sprawozdania